


# Mastverzeichnis

Umbau Freileitungsanbindungen Umspannwerk Dellmensingen

Unterlage: 5.2

Leitungsabschnitt: 380-kV-Leitung Dellmensingen-Vöhringen, Bl.4528

Stand: 17.10.2024

Index	Erstellung/Änderung	Firma/Name	Hinweis zur Mastbreite:									
1	Erstfassung le-dell_pfv_u-5-2_mastverzeichnis_bl.4528	PLEG/ Wendel										
			Unterschrift:									
QS bestätigt												
Maste			UTM - Koordinaten Zone32		Mast							Bemerkungen
Mast-Nr.	Gestänge	Masttyp	Rechtswert [m]	Hochwert [m]	Fußpunkt [NHN]	Untere Aufhängung [NHN]	Untere Traverse [NHN]	Gesamt-masthöhe [NHN]	Gesamt-masthöhe [m]	Fußbreite EOK b [m]	Fundament EOK f [m]	
DELLM Q03	Gerüst		32565883,00	5350441,69	481,70	501,70	501,70	508,70	27,00			
001	D1	W5S3V4+0,0	32565836,49	5350285,65	481,93	506,69	506,69	529,69	47,76	6,06		
DELLM Q05	Gerüst		32565846,78	5350430,20	481,70	501,70	501,70	508,70	27,00			
001	D1	W5S3V4+0,0	32565836,49	5350285,65	481,93	506,69	506,69	529,69	47,76	6,06		
002	D1	T1V8+5,0	32566056,16	5350017,37	482,34	511,16	516,15	537,15	54,81	5,54		